



Ofício nº 2110/2022 – DIPRO/DIPRE

Goiânia, 14 de abril de 2022.

A Sua Excelência a Senhora
Marlene Lourenço
Prefeita de Mundo Novo
Avenida dos Tamboris, esq. com Rua das Perobas, s/n, Centro
76530-000 - Mundo Novo-GO

Assunto: Resposta ao Ofício nº 035/2022/GAB - Solicitação de Declaração de Anuênciā.

Senhora Prefeita,

1. Cumprimentando-a cordialmente, e em resposta ao Ofício supracitado, de 10 de março de 2022, no qual solicita Declaração de Anuênciā para abastecimento de água referente à construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais do “*Programa Pra Ter Onde Morar*”, no Residencial Ademar Lopes de Oliveira, município de Mundo Novo-GO, em parceria com a Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, seguem as informações:

1.1 Há Viabilidade Técnica para abastecimento com água tratada para atender as referidas unidades habitacionais, sendo necessária a extensão de aproximadamente 750 metros de rede para interligação ao Sistema de Abastecimento de Água - SAA de Mundo Novo, conforme a Declaração de Anuênciā nº 67/2022, anexa;

1.2 Informamos, ainda, que o município de Mundo Novo não possui Sistema de Esgotamento Sanitário - SES em operação;

1.3 Em oportuno, comunicamos que para a efetivação das redes de distribuição e ligações, o convênio perante a AGEHAB deverá ser apresentado.

2. Ao ensejo, colocamos esta Companhia à disposição para prestar eventuais esclarecimentos e demandas futuras.

Atenciosamente,

MAURO APARECIDO
LESSA DE
SOUZA:63003066587

Assinado de forma digital por
MAURO APARECIDO LESSA DE
SOUZA:63003066587
Dados: 2022.04.19 16:37:33
-03'00'

Mauro Aparecido Lessa de Souza
Diretor de Produção

RICARDO JOSE
SOAVINSKI:420
04470020

Assinado de forma digital
por RICARDO JOSE
SOAVINSKI:42004470020
Dados: 2022.04.19
18:34:30 -03'00'

Ricardo José Soavinski
Diretor-Presidente

Processo: 4117/2022 – Protocolo: 62730/2022 - Minuta de Ofício: 1922/2022 – P-GSS/SUINT
Of./2022/Prefeituras/Mundo Novo - 01 - Resposta ao Ofício nº 035/2021 - Solicitação de Declaração de Anuênciā.

***CES/EDU

ENDEREÇO Av. Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás.
CEP: 74805-100 - Goiânia - GO.
TEL / FAX 62. 3243 3279 / 3243 3628 / 3243 3258

protocolo@saneago.com.br

saneago.com.br

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA N°67/2022

(X) ÁGUA (X) ESGOTO () HIDRANTE
()

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome:	Marlene Lourenço
Razão Social:	Prefeitura Municipal de Mundo Novo
CPF/CNPJ:	00.163.055/0001-12
Telefone:	(62) 3391-3488

2.0 - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL/EMPREENDIMENTO

Endereço: Avenida Crixás Assú, esquina com a Rua Estrada do Marco Zero, Mundo Novo – Goiás.		
Tipo do imóvel/ empreendimento :		
(X) Residencial () Comercial () Industrial () Público		
Nº de unidades:	51	Área do Terreno:
Área construída:		

3.0 - ÁGUA

() Possui ligação de água	
Nº da Conta:	Data da Ligação:

(X) Não possui ligação de água	
() Existe rede para ligar	(X) É necessário executar extensão de rede para ligar
() Não existe viabilidade	() É necessário solicitar AVTO para confirmação da viabilidade

4.0 – ESGOTO

() Possui ligação de esgoto	
Nº da Conta:	Data da Ligação:

(X) Não possui ligação de esgoto	
() Existe rede para ligar	() É necessário solicitar AVTO para confirmação da viabilidade
(X) Não existe viabilidade	() É necessário executar extensão de rede para ligar

5.0 – HIDRANTE

Existe hidrante: Que poderá ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Goiás

Endereço

:

Distância:

Existe viabilidade para instalação

Existe rede
DN:

É necessário executar extensão de rede | Distância:

Endereço do ponto de interligação :

Não existente viabilidade para instalação

6.0 – EXTENSÃO DE REDE

<input checked="" type="checkbox"/> Água	<input type="checkbox"/> Esgoto	<input type="checkbox"/> Hidrante	RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL			
Croqui número:			<input type="checkbox"/>	Saneago	<input type="checkbox"/>	Solicitante
Croqui número:			<input type="checkbox"/>	Saneago	<input type="checkbox"/>	Solicitante

<input checked="" type="checkbox"/> Água	<input type="checkbox"/> Esgoto	<input type="checkbox"/> Hidrante	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA			
Croqui número:			<input type="checkbox"/>	Saneago	<input type="checkbox"/>	Solicitante
Croqui número:			<input type="checkbox"/>	Saneago	<input type="checkbox"/>	Solicitante

**PARA INFORMAÇÕES A RESPEITO DA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE
LIGAR FONE :**

7.0 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informa-se que existe viabilidade para implantação das redes de água no local, onde serão executadas aproximadamente 750 metros de rede, DN50.

Informa-se, também, que o Sistema de Abastecimento de Água – SAA do município tem capacidade de produção para atender a demanda do empreendimento Residencial Ademar Lopes.

No município não possui sistema de esgotamento sanitário em operação.

Documento com validade somente após assinatura do Diretor de Produção.

Goiânia, 7 de abril de 2022



ANA PAULA SOARES PESSOA - .

P-GSN - GERÊNCIA DE SISTEMAS NORTE em 06/04/2022 08:07:23



SARA VAZ DE ANDRADE - SUPERVISOR D1

P-SSN - SUPERV DE SUP TÉC OPER. NORTE em 05/04/2022 17:22:09



THIAGO DA COSTA CUNHA - GERENTE B1

P-GSN - GERÊNCIA DE SISTEMAS NORTE em 05/04/2022 16:55:33



ARI RAMOS PEREIRA - SUPERINTENDENTE A1

SUINT - SUPER.REGION. OPER.DO INTERIOR em 06/04/2022 08:38:25



MAURO APARECIDO LESSA DE SOUZA - DIRETOR (A)

DIPRO - DIRETORIA DE PRODUCAO em 07/04/2022 14:53:40